

尤溪县发展和改革局文件

尤发改基〔2025〕21号

尤溪县发展和改革局关于 尤溪县城乡供水一体化项目三期工程项目 可行性研究报告的批复

尤溪县水利工作站（尤溪县灌溉排水服务中心、尤溪县饮水安全服务中心）：

报来《关于尤溪县城乡供水一体化项目三期工程可行性研究报告要求审批的请示》（尤水农水〔2025〕8号）及相关材料收悉。经研究，现批复如下：

一、本项目为尤溪县城乡供水一体化项目三期工程项目，原则同意项目建设。

二、项目名称：尤溪县城乡供水一体化项目三期工程（项目编码：2503-350426-04-01-609476）。

三、项目建设地点：尤溪县。

四、项目单位：尤溪县水利工作站（尤溪县灌溉排水服务中心、尤溪县饮水安全服务中心）。

五、项目建设规模及主要内容：本项目建设总规模：17.99 万立方米/天，其中提升改造 7 座规模化水厂，改造输水管道总长度 72195 米，改造配水管道总长度 817872 米及户表改造等附属设施。水厂改造主要针对水厂絮凝沉淀池、滤池、加药系统、自控系统等进行提升改造。其中输水管道：改造 DN700-DN200 输水管 16293 米，采用球磨铸铁管；改造 DN700-DN300 输水管 375 米，采用钢管；改造 DN700-DN80 输水管 55527 米，采用 PE 管。配水管道：改造 DN600-DN150 配水管 36519 米，采用球磨铸铁管；改造 DN800-DN32 配水管 10700 米，采用钢管；改造 DN300-DN25 配水管 770653 米，采用 PE 管。

六、项目投资估算及资金来源：总投资 61349.77 万元，建设资金除申请上级资金外，其余由县财政统筹安排。

七、项目建设工期：36 个月。

八、招标内容：根据中华人民共和国招标投标法、国家和我省工程项目招标投标管理具体规定，项目单位申请的项目勘察、设计、施工、监理等招标事项请按照中华人民共和国招标投标法及有关规定执行。

九、项目已按有关规定开展社会稳定风险评估，并经尤溪县人民政府审查批复，项目总体风险等级为低风险。请严格落实项目风险防范和化解措施，切实维护广大群众的切身利益和社会稳定。

十、该项目固定资产投资应按照相关节能标准、规范建设。
请据此批复抓紧开展初步设计，深化其他相关前期工作，
争取项目尽早开工建设。

尤溪县发展和改革局

2025年3月21日

(此件主动公开)