

福建省永安抽水蓄能电站闸门、拦污栅等设备采购

中标候选人公示

招标编号：E3504810401100135029

本招标项目于2026年5月8日09时00分在永安市公共资源交易中心开标，已由评标委员会评审完毕，现将中标候选人结果公示如下：

1、招标项目概况

工程项目名称：福建省永安抽水蓄能电站闸门、拦污栅等设备采购

招标人名称：福建闽投永安抽水蓄能有限公司

建设规模：福建省永安抽水蓄能电站位于福建省三明市永安市小陶镇境内，距离永安市中心63km，至三明市、泉州市、莆田市的公路里程分别约为110km、269km、282km。电站装机容量1200MW（4×300MW），额定水头462m。永安抽水蓄能电站建成投产后，主要承担福建电网电力系统调峰、填谷、储能、调频、调相及紧急事故备用等任务。枢纽工程主要建筑物由上水库、下水库、输水系统、地下厂房和开关站等组成。

招标方式：公开招标

2、评标办法及评标参数

评标办法：综合评估法

评标参数：/

3、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果

投标人名称	修正前报价(元)	修正后报价(元)	修正原因	修正依据	备注
/	/	/	/	/	/

4、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称及原因、理由与依据

投标人名称	评审结果	原因	依据	备注
中国水利水电第十二工程局有限公司	资格审查不合格	未按招标文件要求提供经过会计师事务所或审计机构审计的财务报表	招标文件投标须知前附表1.4.1条资格要求	

5、中标候选人及其投标文件相关内容

(1) 第一中标候选人名称：中国水利水电第八工程局有限公司

投标总价：34128600.00元

类似项目业绩：

项目名称	产品型号	投运数量	投运时间	运行情况	备注
四川大渡河双江口水电站面闸门采购合同	1#导流洞封堵闸门为潜孔平面滑动闸门，孔口尺寸7.5m×19m-92.7m (宽×高-水头)，FH=13209.75	2套	2024.6	运行良好	
	2#导流洞封堵闸门为潜孔平面滑动+定轮闸门，孔口尺寸9m×13.5m-85m (宽×高-水头)，FH=10327.5	1套	2024.9		
	3#导流洞封堵闸门为潜孔平面滑动闸门，孔口尺寸10.5m×11m-70m (宽×高-水头)，FH=8085	1套	2025.8		
	进水口检修闸门为潜孔平面滑动门，孔口尺寸8.3m×8.48m-100m (宽×高-水头)，FH=7038.4	1套	2025.1		
	进水口快速闸门为潜孔平面滑动门，孔口尺寸8.3m×8.3m-100m (宽×高-水头)，FH=6889	4套	2025.12		
福建厦门抽水蓄能电站闸门及金属结构设备购置合同	机组尾水事故闸门为潜孔平面滑动闸门，孔口尺寸4.0m×5.0m-176m FH=3520	4套	2024.8	运行良好	

华能澜沧江TB水电站泄洪系统闸门、进水口拦漂排设备制造采购合同	泄洪中孔检修闸门 为潜孔平面滑动反钩闸门, 孔口尺寸7.4m×9.333m-70m (宽×高-水头) FH=4834.49	1套	2024.7	运行良好
	泄洪表孔工作闸门 为表孔主横梁斜支臂弧形闸门, 孔口尺寸14.0m×19.162m-18.662m (宽×高-水头), FH=5006.42	4套		
湖南沅江五强溪水电站扩机工程闸门及拦污栅设备采购合同	进水口检修闸门为 平面滑动闸门, 孔口尺寸 13.0m×12.6m-33.5 m (宽×高-水头), FH=5487.3	2套	2023.12	运行良好
	快速闸门为平面滑动闸门, 孔口尺寸 10.0m×12.6m-77.47m (宽×高-水头), FH= 9761.22	2套		
尼日利亚宗格鲁水电站项目工程进水口闸门和溢洪道检修闸门采购合同	溢洪道检修闸门为平面滑动闸门, 口尺寸 15m×20m-19.5m (宽×高-水头), FH=5850	1套	2023.4	运行良好

评标委员会各成员对中标候选人商务、技术、报价的打分情况:

评审内容		专家1	专家2	专家3	专家4	专家5	专家6	专家7	最终得分	总分
中国水利水电第八工程有限公司	商务	8.00	6.90	7.70	7.00	6.70	7.00	7.35	7.24	91.60
	技术	32.00	32.00	38.20	35.20	37.00	35.80	36.40	35.23	
	报价	49.13	49.13	49.13	49.13	49.13	49.13	49.13	49.13	

6、公示时间

公示时间为2026年 5 月 9 日至2026年 5 月 12 日。

7、联系方式

招标人: 福建闽投永安抽水蓄能有限公司

办公地址: 福建省永安市南山路2号10幢201

邮政编码:366000, 联系电话: 0598-3816020

邮箱: mtyacx2022@126.com, 联系人: 吴钧适

招标代理机构: 福建省招标中心有限责任公司

办公地址: 福建省福州市鼓楼区洪山园路68号招标大厦C座631

邮政编码: 350002, 电话: 0591-87554218

邮箱: 87554218@sina.com, 联系人: 李卉、林游、庄铃强

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的, 应当在公示期内向招标人提出。

监督机构名称: 永安市发展和改革委员会

办公地址: 永安市南山路1号市政府4楼永安市发展和改革委员会

联系电话: 0598-3836667

日期: 2026年 5 月 9 日