

**闽江干流防洪提升工程（三明段）—三元区胜利路、芙蓉路闸站
机电设备安装采购项目
答疑澄清文件（一）**

招标项目编号：E3504010401100159007

各投标人：

现对本招标项目投标人的疑问答疑澄清如下内容：

问题一、投标人参与本次投标的泵制造商泵类相关技术获得水利先进实用技术推广证书（需提供投标人的泵制造商有效期之内荣誉证书并加盖投标人的公章），加 1 分。

答：修改为（1）投标人参与本次投标的泵制造商泵类相关技术获得水利先进实用技术推广证书，加 1 分。（提供证书并加盖公章）

问题二、44 页投标设备的业绩 ②投标人具有是（投标人的泵制造商）承接过一体化泵站设备或一体化泵闸类似的设备业绩，每项加 1 分。

答：按招标文件执行。

问题三、44 页技术支持资料 ②其他：/ 疑问：制造商做过同类型的一体化泵站和一体化泵闸，都有相关的检测报告，如果该项技术支持资料要求提供产品的检测报告的话，是否可以对选择有经验的制造商及设备品质更有保障？

答：按招标文件执行。

问题四、投标人的泵制造商具有 CTEAS 售后服务等级十二星认证，加 0.5 分

答：修改为：投标人的泵制造商具备十二星级服务体系售后证书，得 0.5 分。（提供售后服务证明并加盖公章）

问题五、机电工程和自动仪表设备及安装工程疑问

（1）1.2（2）红外球机清单 11 台，图纸 13 台。

答：以清单为准。

（2）1.2（4）网络硬盘录像机清单 2 台，图纸 4 台。

答：以清单为准。

（3）1.2（15）清单双绞线缆管内穿放（≤4 对）6 类线 188.08 米。图纸网线为 6000 米，电源电缆 12000 米，管线等辅件 1000 米。

答：以清单为准。

（4）1.2 图纸有监控立杆（4 台）、视频监控箱（13 台）、球机视频监控变压器（11

台)清单没有。

答：以清单为准。

(5) 1.2 (20) PDU 电源 1U 防浪涌 10A8 位清单 11 台，图纸 14 台。

答：以清单为准。

(6) 1.2 (57) (58) PLC 柜清单为 2 台，图纸为 4 台。

答：PLC 芙蓉站两台，胜利路两台，一共 4 台。两个站水泵为一体化泵站，控制柜（含 PLC）由水泵厂配套提供，费用与水泵一起。

(7) 技术条款 7.2.3 (P21) 蓄电池容量为 80AH，图纸为 60AH。清单和图纸不一致，以哪个为准。

答：60AH。

(8) 技术条款里综保和表计都是指定进口品牌，但图纸上写的型号都是国产的，以哪个为准。

答：进口国产均可，只提供参数对照，不对型号及品牌有要求。

(9) 电气设备技术条款 3.3 元器件性能 (2) 1) d 要求综合微机保护装置，在上海有研发基地，有品牌倾向嫌疑，建议删除。

答：删除“上海有研发基地”。

(10) 电气设备技术条款 11UPS 应符合中国节能认证、CE 认证、CNAS 产品认证、泰尔认证 TLC、ISO9001、ISO14001 国际认证等等，有品牌倾向嫌疑，建议删除，符合国标即可。

答：删除“应符合中国节能认证、CE 认证、CNAS 产品认证、泰尔认证 TLC、ISO9001、ISO14001 国际认证”。

问题六、P44 页 2.2.4. (1) 项中②其他：“(2) 投标人参与本次投标的泵制造商在全国水利建设市场监管平台中信用等级为 AAA，得 1 分，为 AA 得 0.5 分，其余不得分。

答：按照招标文件执行。

招标文件其他内容不变。

当招标文件、招标公告的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。

招标人：三明市闽江上游防洪工程建设有限公司

招标代理机构：福建省闽水项目管理有限公司

2024 年 11 月 12 日